

Zoetermeer, 23 juni 2021

Betreft: Voorzieningen tbv elektrisch koken

Beste Bestuursleden/Medebewoners/Eigenaren,

Naar aanleiding van de Algemene leden vergadering van gisteravond wil ik de informatie delen over de mogelijkheid van het elektrisch koken.

Op mijn website: [www.elektraklus.nl](http://www.elektraklus.nl) heb ik diversen informatie staan over elektra. En ook over het elektrisch koken. <https://home.hccnet.nl/t.pop/overig-html/van-gas-naar-elektrisch-koken.html>



In de hoofdzekeringkast zit een aansluiting voor 3 fase + N (230/400 volt). De meeste zullen alleen afgezekerd zijn op 1 Fase (35 ampère) +N. Dit is op te vragen bij:

<https://www.stedin.net/klantenservice/veelgestelde-vragen/hoe-kan-ik-zien-wat-de-capaciteit-van-de-aansluiting-is>

De doorvoerleidingen kunnen per woning verschillende diktes zijn. Dit is medeafhankelijk van de bovenliggende aansluitingen.

De algemene aansluitwaarde van de complete appartementen complex is voor mij onbekend. Naar mijn mening is dit niet de verantwoordelijkheid van de VvE, gebruiker of eigenaar van de appartementen, maar van Stedin. Stedin is de eigenaar van de leidingen tot aan de meter. Na de meter is het de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het appartement/gebruiker.

Met vriendelijkegroet,

Theo Pop  
Belvédèrebos 18  
2715 VB Zoetermeer

De informatie die ik met u wil delen is puur informatief en kunnen geen rechten worden aan ontleend.