

Bestuur van Vereniging van Eigenaren Belvédèrebos
p/a Belvédèrebos 6
2715VA Zoetermeer
Zoetermeer, 28 januari 2025



Onderwerp: even lift Hoogbouw

****dit betreft een schrijven aan alle leden wonend in de hoogbouw****

Geachte eigenaar,

Namens de VvE Belvédèrebos berichten wij u als volgt

Zoals eerder al gemeld is de communicatie vanuit Orona spaarzaam en summier. In een reactie op onze vele verzoeken en meldingen van de afgelopen dagen, blijkt dat er nu serieuze problemen zijn met de EVEN lift hoogbouw.

Zie onderstaand bericht van de General Manager Service & Operations van Orona, welke aan ons is verstuurd vandaag om 15:27 uur

Quote

Zoals ook benoemd in mijn mail zou ik de liften laten monitoren. De monteur welke vanmiddag is geweest zag nieuwe foutmeldingen met kans op opsluitingen en heeft besloten de lift buiten bedrijf te zetten. Het lijkt erop dat de problemen worden veroorzaakt door het remcontrole systeem. Deze zitten op de machine en dienen als beveiliging voor het af en opschakelen van de machine. Spullen zijn we bezig te organiseren en een reparatiemonteur heb ik alvast voor donderdagmiddag in de planning gezet. Dit betreft een complexe storing waarbij oorzaak en gevolg niet direct duidelijk waren. Enorm vervelend voor de bewoners, echter wil ik geen risico nemen om de lift te laten draaien met kans op opsluiting en of problemen zoals in de afgelopen dagen.

Unquote.

Het is gezien bovenstaand bericht ook voor het bestuur een volslagen verrassing dat op dit moment (17:00 uur) de even lift wel weer operationeel is. We proberen uiteraard om een reactie van Orona te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur VvE Belvédèrebos 1 tot en met 246 te Zoetermeer